

Представено от “Енерго-Про Мрежи” АД -Варна, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “изместване трасетата на част от отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” и на отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” за захранване на ТП “1 Българево”, и кабелиране на част от трасетата на ВМрНН”

Във връзка с представено от “Енерго-Про Мрежи” АД -Варна, уведомление за ИП за изместване трасетата на част от отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” и на отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” за захранване на ТП “1 Българево”, и кабелиране на част от трасетата на ВМрНН в имоти с идентификатори 072257.52.112 и 072257.501.714 и УПИ XIV (ПИ 07257.52.14) по КККР на с. Българево, общ. Каварна, в съответствие с разпоредбата на чл.5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна, информира за следното:

I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :

ИП е изменение на инфраструктурен обект по т. 3, буква “б” от Приложение № 2 на ЗООС (*промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)*), което изменение предвид неговото местоположение (попада в границите на защитена зона от мрежата “Натура 2000”; в част от ПИ 072257.52.112 има наличие на приоритетно за опазване местообитание 62С0* “Понто-Сарматски степи”) има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда по време на строителството. Предвид това, заявеното ИП на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Варна.

II. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка /ЕО/:

ИП е свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по реда на Закона за устройство на територията.

ПУП-ПП подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, съгласно изискванията на чл. 85, ал. 2 във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС.

На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

III. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”, но **попада** изцяло в границите на защитена зона от мрежата “Натура 2000” - BG0002051 “Калиакра”, определена за опазване на дивите птици.

В част от ПИ 072257.52.112 е установено наличие на приоритетно за опазване местообитание 62С0* “Понто-Сарматски степи”.

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на ЗЗ BG0002051 “Калиакра”, определен със Заповед № РД-559/21.08.2009 г. (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.) за обявяване и Заповед № РД-97/06.02.2014 г. (обн. ДВ, бр. 15/2014 г.) за допълването ѝ на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Каварна и с. Българево, общ. Каварна.

/отговорено от РИОСВ на 26.01.2017 г./

