

Представено от “Девен“ АД, гр. Девня, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF).

Във връзка с представено от “Девен“ АД, гр. Девня уведомление за ИП за провеждане на индустиален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котел, работещ на циркулиращ кипящ слой - ПГ ЦКС № 7, в количества до 2500 тона и продължителност 60 дни, при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети) на производствената площадка на “Девен” АД, в ПИ с идентификатор 20482.505.23 по КК на гр. Девня, РИОСВ - Варна, информира за следното:

*I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :*

Заявеното ИП е разширение/изменение на горивна инсталация по т. 2.1. от Приложение 1 на ЗООС, което предвид неговия характер (ще се емитират допълнителни видове вредни вещества) и местоположение (Община Девня изпълнява Общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух) има вероятност да окаже допълнително отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в района и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от същия закон.

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Варна.

*II. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):*

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ. бр. 22/2012 г.);

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

*III. По отношение изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС за комплексно разрешително:*

Съгласно писмо изх. № 26-00-700/16.11.2016 г. на МОСВ до “Девен” АД (с копие до ИАОС и РИОСВ-Варна), осъществяването на ИП следва да бъде разрешено чрез комплексно разрешително.

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Девня, МОСВ и ИАОС.

/отговорено от РИОСВ на 17.07.2017 г./

