

Представено от «Поларис Проджект»ЕООД , уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „изместване на част от съществуващ ВЕЛ 20 kW извод „Балкантурист“, в поземлен имот 10135.2522.483, по плана на СО „Алчелар“, гр. Варна, собственик на имота: «Поларис Проджект»ЕООД възлагащ и собственик на ВЕЛ: “Енерго Про Мрежи” АД

Във връзка с представено от «Поларис Проджект»ЕООД , уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „изместване на част от съществуващ ВЕЛ 20 kW извод „Балкантурист“, в поземлен имот 10135.2522.483, по плана на СО „Алчелар“, гр. Варна, собственик на имота: «Поларис Проджект»ЕООД възлагащ и собственик на ВЕЛ: “Енерго Про Мрежи” АД, информира за следното:

I. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС:

Описаното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „б“ - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

II. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и район „Приморски“, община Варна

/отговорено от РИОСВ на 19.07.2017 г./

