

Представено от “Електроразпределение север” АД, Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 kV от МТП №1508 /4 клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС нови стълбове/ по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна

Във връзка с представено от “Електроразпределение север” АД Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 kV от МТП №1508 /4 клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС нови стълбове/ по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:

Приема представеното уведомление за гореописаното ИП като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./.

На основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.) Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на точки 3, буква „б“ *промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели* от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Трасето на въздушната кабелна линия, състояща се от 4 клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС нови стълбове, преминава през следните поземлени имоти /ПИ/ 10135.5058.13, 10135.5059.40, 10135.5060.33, 10135.5401.5, 10135.5404.9727, 10135.5404.9743, 10135.5404.9745, 10135.5404.9746, 10135.5404.9748, 10135.5404.9749, 10135.5404.9750, 10135.5404.9751, 10135.5404.9752, 10135.5404.9753, 10135.5404.9754, 10135.5404.9755, 10135.5404.9756, 10135.5404.9758, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, общ. Варна.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят на ИП заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася писмено искане по образец съгласно **Error! Hyperlink reference not valid.** до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от информацията по **Error! Hyperlink reference not valid.** на хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към процедурата/;

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената е ЗЗ BG0002060 „Галата” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и на район Аспарухово, общ. Варна

(отговорено от РИОСВ на 10.05.2018г.)