

Представено от КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД, гр. Варна, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ“ в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1, по плана на ЮПЗ, гр. Варна.

Във връзка с представено от КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД уведомление за ИП за „Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ“ в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1 по плана на ЮПЗ-гр. Варна, състояща се, от:

- Батерии от бутилки за компресиран природен газ;
- Газорегулаторно табло (ГРТ)750 20/0.4 МРа (доставка със сертификати и декларации);
- Площадков газопровод;
- Газорегулаторен пункт (ГРП) 0.4/0.1 МРа – 3 бр.;
- Кранови възли;
- Постове за газорезателни и газонагревателни горелки, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

На територията на предприятието се предвижда да е налична бутилкова инсталация за природен газ, състояща се от две групи батерии от бутилки (всяка батерия с по 16 бутилки компресиран природен газ /КПГ/) с единичен обем 23130 л воден обем и 5782.5 куб.м природен газ всяка. Специфичното тегло на КПГ е 0.717 кг/куб.м. Общото тегло на складирания природен газ на площадката ще е 4146 кг.

*I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):*

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „В“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Варна.

*II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):*

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ), чрез процедурата по ОВОС, по реда ЗООС, във връзка с чл. 4 от същата наредба.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 22/2012г.).

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и район „Аспарухово“ – общ. Варна, и на главния архитект на Община Варна.

(отговорено от РИОСВ на 04.07.2018г.)