

Представено от „КОТУРА” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m<sup>3</sup> всеки, за съхранение на въгледородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово, община Суворово, област Варна, възложител: „Котура” ЕООД

Във връзка с представено от „КОТУРА” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m<sup>3</sup> всеки, за съхранение на въгледородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово, община Суворово, област Варна, възложител: „Котура” ЕООД, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

*1. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :*

Описаните дейности по „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m<sup>3</sup> всеки, за съхранение на въгледородни газове“, разгледани в неговата цялост, представляват изменение и разширение на инвестиционно предложение в обхвата на т. 3, буква „д“ – съоръжения за надземно складиране на горива от Приложение № 2 на ЗООС поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид прилагане на разпоредбата на чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, съгласно чл. 99б, ал. 2, т. 1 от същия закон е необходимо да се представи в РИОСВ – Варна като отделно приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, в един екземпляр на хартиен и електронен носител

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

#### **I I. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:**

Актуализираното уведомление за класификация е подадено във връзка с увеличаване на количествата на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС. В резултат на реализирането на ИП количеството на пропан-бутана, който може да бъде наличен във всеки един момент в предприятието, се увеличава от 349,5 тона на 448, 15 тона.

Съгласно актуализираното уведомление за класификация, на територията на предприятието пропан-бутан ще се доставя и съхранява в следните съоръжения:

1. Резервоари за пропан-бутан (общо 246,5 тона) – 5 бр. x 100 m<sup>3</sup>;
2. Автоцистерни за пропан-бутан – с капацитет 40 m<sup>3</sup> (20 тона), общото количество, което е възможно да бъде налично в автоцистерни при 10 бр. автоцистерни е 200 тона;
3. Ж.п. цистерни за пропан-бутан – с капацитет 43 m<sup>3</sup> (25 тона), общото количество, което може да бъде налично в ж.п. цистерни при 8 бр. ж.п. цистерни е 200 тона.

Тъй като операторът декларира, че не е възможно на територията на площадката едновременно да са налични авто и ж.п. цистерни с пропан-бутан, общото максимално количество няма да надвишава 200 тона.

4. Тръбопроводи за пропан-бутан – 1,65 тона.

Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които е или ще бъде наличен пропан-бутан (опасно вещество поименно изброено в т. 18, част 2 на приложение № 3 на ЗООС), *Терминал за втечнени въгледородни газове*, гр. Суворово запазва класификацията си като предприятие с висок рисков потенциал.

Предвид това, че ИП се отнася за изменения/разширения в съществуващо предприятие с висок рисков потенциал, се прилагат разпоредбите на чл. 99б от ЗООС. За целта е необходимо като отделно приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.)*, да представите допълнителна информация, изготвена съгласно чл. 10, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни*

вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.), в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

**III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:**

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

Съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС в решението по чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентният орган ще се произнесе за местоположението и безопасните разстояния.

*Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Суворово  
/отговорено от РИОСВ на 25.04.2018 г./*