

Представено от възложителят уведомление за инвестиционен проект (ИП): „Изграждане на газостопанство на компресиран газ за обществена пералня”, разположено в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-60, кв. 26 (с номер по предходен план: 60), с площ 711 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, по Подробния устройствен план – План за регулация на село Попович, община Бяла, област Варна, с възложител: „ЖЕ – ВИ 2009“ ЕООД, град Обзор

След преглед на представената информация се установи следното:

- Издадено е писмо изх. № ПД-941/1/19.05.2016 г. на директорът на РИОСВ-Бургас, за на ИП: „Изграждане на обществена пералня”, УПИ IV-60, кв. 26, находящ се в село Попович, община Бяла, област Варна, с възложител: Жельо Ефтимов Ефтимов.

Съгласно представената информация на площадката може да бъде наличен природен газ (метан) в количество 0,774 тона. Природният газ е опасно вещество поименно изброено в т. 18, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 тона и 200 тона. Съгласно заключенията от доклада за извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Газовото стопанство се състои от 4 броя бутилкови групи на природен газ и газорегулаторна измервателна станция (ГРИС). Модулите представляват батерия от бутилки – транспортируема, състояща се от 12 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 1 080 литра, свързани вертикално, заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба, оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 270 м³. Тегло с пълни бутилки – 1 390 кг.

Модула представлява батерия от бутилки със сгъстен газ монтирани на обща метална рамка с необходимите устройства за механично товарене и разтоварване, в които последователно са свързани и обединени 12 броя бутилки, така че когато газът от едната бутилка свърши, започва да се черпи от следващата. Модулите са с общ обем 4 320 литра, разположени са открито на метална рампа, на място удобно за обслужване по време на експлоатация – на 3 м от сградата. Модулите ще бъдат разположени стационарно на съществуваща бетонна площадка.

Модулите са заземени, поставени са на метална рампа с необходимата товароносимост, която е свързана към съществуваща заземителна инсталация. За модулите и ГРИС ще се изгради мълниезащитна инсталация, която да покрива периметъра. Бутилковите групи се свързват към ГРИС посредством гъвкава връзка – високо налягане (мон 300 bar) към сферичните кранове.

Редуцирането на налягането от 200 bar до 0.1 bar ще става в газорегулиращо замерно съоръжение по паспорт. Максималната консумация на уредите е 100 mbar.

Представено е разрешение за строеж № 10 от 02.04.2018 г., влязло в сила на 20.04.2018 г. на главния архитект на Община Бяла, с което се разрешава на фирма „ЖЕ – ВИ 2009“ ЕООД, град Обзор, със ЗП = 241 кв. м, и обща РЗП = 241 кв. м, да извърши строеж: „Обществена пералня“ находяща се в УПИ IV-60, кв. 26, по плана на село Попович, община Бяла, област Варна.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), Ви уведомявам че, така заявеното ИП попада в точка 3, буква “в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС, и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за вземане на решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.

1. По отношение изискванията на нормативната уредба по ОВОС:

За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация:

1. Съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* да **извършите** писмено уведомяване на кмета на село Попович, общ. Бяла (копие на уведомлението, внесено в кметството с вх. номер), както и на засегнатото

население, с информация по чл. 4, ал. 3 от *Наредбата за ОВОС*. Представено е уведомление за уведомяване кмета на общ. Бяла с вх. № РД 70 00-472/25.06.2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, кмета на община Бяла и кмета на село Попович, общ. Бяла от своя страна трябва да обявят ИП на интернет страниците си.

2. На основание чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложения по чл. 93, ал. 1 от ЗООС възложителят **заплаща такса** в размер на 500 лв., определен с *Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., с изм. и доп.)*, преведена по банков път:

- IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
- BIC: 08SOMBBGSF, при Общинска банка АД;
- Основание: по преписка с вх. № 26-00-4159/25.06.2018 г.

3. **Да внесете**, писмено искане за преценяване необходимостта от ОВОС по образец съгласно Приложение № 6, към което е необходимо да приложите един екземпляр от подробната и мотивирана информация по Приложение № 2, на хартиен и електронен носител.

При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно:

• Да се определи начина и подхода, по който ще се осъществи връзката от газовото стопанство до Обществената пералня.

• Предвидените дейности в ПИ, съпътстващите ги обекти, необходими съоръжения, пътни връзки и други;

• Степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух, растителния и животински свят и нивата на шума по време на строителството и експлоатацията на ИП, вкл. кумулативно. При необходимост да се предложат конкретни мерки за предотвратяване/намаляване на отрицателни въздействия;

• Точното местоположение на ИП в границите на имота;

• Очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на строителството и експлоатацията на ИП;

• Да се представи информация на какво разстояние се намират най-близко находящите се обекти, подлежащи на здравна защита, определени съгласно § 1, т. 3 от *Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС*.

II. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие.

Съгласно чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ. бр.77/09.08.2002 г., изм. и доп.)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/11.09.2007г., изм. и доп.)*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000:

• ЗЗ BG0002044 “Камчийска планина”, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.) на министъра на околната среда и водите за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *ЗБР*.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от *Наредбата за ОС* етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата наредба, при която се установи, че предвидената дейност е допустима, спрямо режимите на ЗЗ BG0002044 “Камчийска планина”, определени със заповедта за обявяването ѝ.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кмета на Общ. Бяла и кмета на село Попович, общ. Бяла.

Отговорено от РИОСВ-Варна: 24.07.2018 г.