



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № 26-00-4720(1)

Вх. № 26-00-4720/01.08.2017 г.

гр. Варна....08.08.2017г.

ДО

**Г-Н ЦВЕТЕЛИН КОСТОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ“ ООД**  
**С. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО**  
**ОБЩ. АКСАКОВО**

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на трафопост и електрозахранване на съществуващи фуражен цех, складове и ремонтна работилница“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на трафопост и електрозахранване на съществуващи фуражен цех, складове и ремонтна работилница, в ПИ № 044013, в землището на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ФЗ Васил Костов“ ООД:

Етап 1: изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1000kVA, с монтаж на трансформатор 630kVA, захранен с кабелна линия 20kV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20kV "Крумово" към ВС "Стожер";

Етап 2: изграждане на кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 2 бр. главни разпределителни табла в канална мрежа със 7 бр. шахти.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@tiosv-varna.org, www.riosv-varna.org

„Суха река”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

С уважение,

инж. Валери Станев Янев  
и.д. Директор на РИОСВ

