



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № ..26-00-4731(1)

Вх. № 26-00-4731/02.08.2017 г.

гр. Варна...08.08....2017г.

ДО
Г-Н МИЛЕН ЧАЛЪКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТОПЛЕНД СТРОЙИНВЕСТ“ ООД
УЛ. „РОЗА“ № 20, БЛ. Б
ГР. ВАРНА

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4 kV и електрозахранването му с подземни кабелни линии 20 kV; подземни кабелни линии ниско напрежение до 4 бр. електромерни табла тип ТЕПО ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАЛЪКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ бр. 94/2012 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 2x1000 kVA с монтаж на два трансформатора 630 kVA в УПИ II-591, кв.17 (ПИ 10135.3511.591), захранен чрез разкъсване и муфване на подземна кабелна линия 20 kV извод „Батак“ между ТП 910 и ТП 915; подземни кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО в кабелна мрежа с 2 бр. шахти в ПИ 10135.3511.591 и ПИ 1035.3511.621, ж.к. Възраждане гр. Варна, с възложител „Топленд Стройинвест“ ООД.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@tiosv-varna.org, www.riosv-varna.org

за опазване на птици BG0002082 „Батова”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

С уважение,

инж. Валери Станев Янев
и.д. Директор на РИОСВ

