



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № ...26-00-5769(5)  
гр. Варна...21.12...2017г.

Вх. № 26-00-5769/4/24.11.2017 г.

ДО  
Г-Н БЛАГОВЕСТ НАЧЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
“ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕАД  
ГР. ВАРНА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Въвеждане на водогреен котел № 3 в редовна експлоатация като основна мощност”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧЕВ,**

Във връзка с внесеното в РИОСВ-Варна, гореописано уведомление (с вх. № 26-00-5769/26.09.2017 г.), и допълнително представен доклад за извършено математическо моделиране (с вх. № 26-00-5769/4/24.11.2017 г.), които се приемат за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ бр. 94/2012 г.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба Ви уведомявам, че:

Инвестиционното предложение, с възложител “Веолия Енерджи Варна” ЕАД, гр. Варна, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП се отнася за въвеждане в редовна експлоатация на водогреен котел № 3 с мощност 8,33 MW на природен газ, изграден на територията на “Веолия Енерджи Варна” ЕАД, в УПИ П-25 - “за отоплителна централа” в кв. 4 по плана на ПЗ “Планова”, гр. Варна.

Съгласно представената информация водогреен котел № 3 е изграден и въведен в експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-1673/01.10.2015, от 25.11.2015 г. е снет от отчет.

За ИП за промяна в горивната инсталация за производство на топло- и електроенергия, предвиждаща включване на водогреен котел № 3, е извършено математическо моделиране на разсейването на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от всички организирани източници на промишлената площадка на “Веолия Енерджи Варна” ЕАД. Резултатите от моделирането показват, че с реализирането на ИП няма да се превишат пределно допустимите концентрации на замърсителите в атмосферния въздух.

Разглежданото ИП има връзка с ИП за “изграждане на подземен разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения” на територията на ж.к. „Владислав Варненчик, гр. Варна и ж.к. „Трошево“, район „Младост“, гр. Варна, предмет на Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) №ВА-141/ПР/2017 г. на директора на РИОСВ-Варна, с характер “да не се извършва ОВОС”.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

ИП е изменение на обект по точка 2.1. от Приложения № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което изменение предвид гореизложените обстоятелства не се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС, поради което не е необходимо извършване преценяване необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от същия закон.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с ИП дейности, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху предмета на опазване в най-близко разположената защитена - защитена зона BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповеди № РД-81/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) и № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ, бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за разглежданото ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове, включително **предприемане на действия пред компетентния орган за актуализация/изменение на Комплексно разрешително № 84/2005 г. (посл. изм., акт. с Решение № 84-Н0-И1-А4/2016, в сила от 12.03.2016 г.) по реда на глава седма, раздел II на ЗООС.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна, за промените.

С уважение,

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**  
Директор на РИОСВ

