



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № 26-00-6684(2)

Вх. №26-00-6684/1/20.11.2017 г.

гр. Варна... 23.11.2017 г.

ДО

Г-ЖА СТЕЛИАНА ИВАНОВА
ПЪЛНОМОЩНИК НА „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД
БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ № 258
СГРАДА ВАРНА ТАУЪРС-Е
ГР. ВАРНА

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение /ИП/ за “Изграждане на трафопост тип БКТП 2x1000 КВА, кабелна линия средно напрежение, в ПИ №10135.4510.1019, ЗПЗ, Варна, и кабелни линии НН от нов БКТП“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Във връзка с представената от Вас информация и документация за горесцитираното инвестиционно предложение, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на кабелна линия средно напрежение до нов трафопост тип БКТП 2x1000 КВА в ПИ № 10135.4510.1019, ЗПЗ, Варна, чрез разкъсване на кабелна линия средно напрежение 20КВ, извод Рожен, между п/с Максуда и ВС 1890, кабелни линии НН от нов БКТП до 3 бр. електромерни табла тип ТЕПО в УПИ V-410032, кв. 20, ЗПЗ, Варна, с възложител: „Енерго-Про-Мрежи“ АД.

Новото трасе на кабелна линия средно напрежение ще бъде с дължина 3м в общински имот до имота, в който ще се изгражда гореописания трафопост тип БКТП. Чрез муфирание и удължаване на кабелна линия средно напрежение 20 КВ, извод Рожен от ПС Максуда и ВС 1890 ще се захрани новия БКТП 2X1000КВА.

За изграждането на фундамент за трафопоста с размери 5,50/2,60м. в ПИ 10135.4510.1019, е отстъпено право на строеж на „Енерго про мрежи“ АД, върху 16 кв.м от площта на имота. От трафопоста ще се изградят кабелни линии ниско напрежение в общински имоти - публична общинска собственост до 3 бр. електромерни табла тип ТЕПО в УПИ V-410032, кв. 20, ЗПЗ, Варна, с дължина на трасето 101м. Полага се кабел ниско напрежение NAYY-J4x185mm², в изкоп 0,8/0,4м.



Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявеното ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в заявеното ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

