



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Их. № 16-00-6685/11

Вх. № 26-00-6685/13.11.2017 г.

гр. Варна 16.11.2017 г.

ДО  
Г-ЖА СТ. ИВАНОВА  
ПЪЛНОМОЩНИК НА „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД  
БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ № 258  
ГР. ВАРНА

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на подземно кабелно ел. захранване“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление за гореситираното инвестиционно предложение, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на подземно кабелно ел. захранване от графопост 347 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ № 10135.3513.453, по плана на 26 м.р., ул. „Атанас Томов“ № 3, чрез удължаване на резервна КЛ III от ПП 347 до ШК-4 пред ул. „Чинар“ № 10, резервна връзка между двата ШК. отклонение от нов ШК до 2 бр. ТЕПО, ул. „Атанас Томов“ № 3, гр. Варна, е възложител „Енерго-Про мрежи“ АД. По данни на възложителя трасето на кабелната линия ще е с обща дължина 4 м.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед горесъобщеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

С уважение,

**инж. Валери Станев Янев**  
Директор дирекция „КОС“

**За директор на РИОСВ**

Съгласно Заповед № 209/05.10.2017 г.  
на директора на РИОСВ-Варна

