



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № 26-00-6976(1)

Вх. № 26-00-6976/27.11.2017 г.

гр. Варна....29.11.2017г.

ДО

Г-ЖА РАДОСТИНА ПЕТРОВА

ПЪЛНОМОЩНИК НА „БИЛДИНГ СТРОЙГРУП“ ООД

УЛ. „СТРАНДЖА“ № 2, АП. 12

ГР. ВАРНА

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на подземно кабелно ел. захранване“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на подземно кабелно ел. захранване от ТП № 1551 до четири броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ V-2562 (ПИ № 10135.5502.142), кв. 15, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна, общ. Варна и реконструкция на трафопост № 1551 (подмяна на трансформатор 630 kVA/20/0.4 kV с нов 630 kVA/20/0.4 kV, с възложител „Билдинг Стройгруп“ ООД. Трасе ще е с дължина 75 м.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“ и BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4

Тел: (+35952)678-833, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТИНА ТЕНОВА
Директор на РИОСВ

