



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № *08-01-458/11*

Вх. № 08-01-458/22.01.2018 г.

гр. Варна *24.01*.....2018 г.

ДО
Г-Н ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
УЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 23
ГР. БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на канализационна мрежа с помпена станция и тласкател“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп., ДВ бр. 94/2012 г.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на канализационна мрежа с помпена станция и тласкател, включващ изграждане на битово-фекална канализация, с обща дължина на уличните канализации 1 886 м, с 74 броя канализационни отклонения Ф 200, с обща дължина 512,5 м. Тя ще се изгради по улици: ул. „Георги Бенковски“, ул. „Крале Марко“, ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Капитан Петко“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Васил Левски“, в кв. „Стара гара“, в землището на с. Разделна, общ. Белослав, с възложител Община Белослав.

По данни на възложителя трасето на канализациите ще преминава по оста на уличното платно. Предвижда се канализациите да се изградят с PVC тръби за улични канали със съпротивление на натиск на пръстена $SR = 4 \text{ kN/m}^2$ или SDR 41. Частните отклонения - PVC тръби Ф 200. Тръбите ще се положат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят с пясък.

Помпена станция за битово-фекални води ще се изгради в ПИ № 000164, за който парцел с Решение № ККЗ-12 от 11.06.2015г. на Комисия за земеделски земи към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) е отреден имот № 000164, в местност „Стара гара“ за „Помпена станция“. Съставен е АОС № 1228 от 11.08.2015г. От отредения парцел за Помпена станция, чрез тласкател ПеВП Ф90, водите ще се



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-833, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

прехвърлят в съществуваща шахта по ул. "Централна", с. Разделна. Гласкателя ще е с дължина 404.0 м и ще се изпълни от Ø90 ПеВП.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ № 000164, в който ще бъде разположена помпената станция попада в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 "Варненско-Белославско езеро", обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата наредба, при която се установи, че предвидените с ИП дейности са допустими, спрямо режимите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 "Варненско-Белославско езеро", определени със заповедта за обявяване ѝ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 "Варненско-Белославско езеро".

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП, е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

