



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № 16-00-6731/1

Вх. № 26-00-6731/6/13.02.2018 г.

гр. Варна 15.02 2018 г.

ДО

**Г-ЖА ДЕСИСЛАВА КИЖЕВА**  
**ПЪЛНОМОЩНИК НА „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД**  
**К.К. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА**  
**ГР. ВАРНА**

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение /ИП/ „Външно кабелно електрозахранване и оборудване на БКТП 2122 с втори трансформатор 1000kVA, 20/0.4kV“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИЖЕВА,**

Във връзка с представената от Вас информация и документация за горесцитираното инвестиционно предложение, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда външно кабелно електрозахранване от БКТП 2122 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-188, кв.8 (ПИ 10135.2569.188) по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна и оборудване на БКТП 2122 с втори трансформатор 1000kVA, 20/0.4kV, с възложител: „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии определени съгласно Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони определени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните в глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона за опазване на дивите птици ВГ 0002082“ Батова”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Настоящото се отнася само за заявеното ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в заявеното ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

С уважение,

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**  
**Директор на РИОСВ**

